ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ЕВРОТЕСТ - КОНТРОЛ ЕАД

София 1517, ул. „Бесарабия" № 108, тел. (02) 4470 360; тел./факс (02) 8720 596; www.eurotest-control.bg, E-mail: office@eurotest-control.bg

Сертификат за акредитация, рег. № 9 ЛИ / 09.11.2017 г., валиден до 31.05.2020 г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ 6347 / 27.11.2017 г.

1. Води: питейни

(наименование на продукта-тип, марка, вид и др.)

2. Заявител на изпитването: Община Елин Пелин. Пробата е взета с протокол № 344-1/22.11.2017 г., съгласно БДС ISO 5667-5 :2013 и БДС EN ISO 19458:2006

(наименование и адрес на заявителя, номер и дата на протокола за вземане на проби)

3. Методи на изпитване: БДС EN 26461-2:2004; БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

(номер на стандартите или валидираните методи)

4. Дата на получаване на пробите за изпитване в лабораторията със заявка с вх. № 2506 / 22.11.2017 г.

5. Количество на изпитваните проби: 1 брой, взета от чешма в кв. Побит камък, с. Нови хан.

(идентификация и количество на пробите и тяхната маса, обект, други)

6. Период на извършване на изпитването: 22.11.2017 г. до 24.11.2017 г.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ:.. чл. 2 ЗЗЛД

/Юлиана Акрабова/

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните проби. Протоколът не може да бъде възпроизвеждан освен с писменото разрешение на лабораторията и само изцяло.

7. Резултати от изпитването

№ на пробата, лабораторен №, обект: Проба № 1, лаб. № 1718455, взета от чешма в кв. Побит камък, с. Нови хан.

Стойност и допуск на характеристиката (норма, категория) съгласно: Наредба № 9/2001 г. с изм. и доп. ДВ бр.102/2014 г., таблица А. 1 и В

№ по ред	Наименование на характеристиката	Единица на величината	Стандарти / валидирани методи	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на характерис-тиката	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7
1	Ешерихия коли	cfu/100cm³	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0/100	0/100	t (22±4) °C RH (30÷60)%
2	Клостридиум перфрингенс	cfu/100cm³	БДС EN 26461-2:2004	0/100	0/100	t (22±4) °C RH (30÷60)%
3	Общи колиформи при 37 °C	cfu/100cm³	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0/100	0/100	t (22±4) °C RH (30÷60)%

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: чл. 2 ЗЗЛД

/Лилиана Петрова/

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ: чл. 2 ЗЗЛД

/Юлиана Акрабова/

РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ: чл. 2 ЗЗЛД

/инж. Силвия Димитрова/

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните проби. Протоколът не може да бъде възпроизвеждан освен с писменото разрешение на лабораторията и само изцяло.