



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

РЕШЕНИЕ

№ ОЕ – 258(6) / 19.01.2018 г.

Поради допусната техническа грешка в *Решение за определяне на изпълнител № ОЕ-258(5) от 18.01.2018 г. на Ивайло Петров Симеонов – Кмет на Община Елин Пелин* по обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет на поръчката: „Техническо поддържане, ремонт и реконструкция на ел.мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление за нуждите на Община Елин Пелин“, във връзка с утвърдените на 18.01.2018 г. Протокол № 1, Протокол № 2, Протокол № 3, Протокол № 4 и Доклад на комисия, назначена със Заповед № 1101 / 14.12.2017г. на Ивайло Симеонов – Кмет на Община Елин Пелин за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет на поръчката „Техническо поддържане, ремонт и реконструкция на ел.мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление за нуждите на Община Елин Пелин“, Решение № ОЕ-258 от дата 17.11.2017г. на Кмет на Община Елин Пелин за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка публично състезание по ЗОП, публикувано обявление за обществена поръчка в Регистъра на обществените поръчки с № 00024-2017-0006, на основание чл. 22, ал. 8 от Закона за обществените поръчки,

ОПРЕДЕЛЯМ:

- I. Изменям Решение за определяне на изпълнител № ОЕ-258(5) от 18.01.2018 г. на Ивайло Петров Симеонов – Кмет на Община Елин Пелин по обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет на поръчката: „Техническо поддържане, ремонт и реконструкция на ел.мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление за нуждите на Община Елин Пелин“, в част раздел II, както следва:

ВМЕСТО:

„II. Отстранени участници – Няма.“

ДА СЕ ЧЕТЕ:

„II. Отстранени участници:

1. „Ел и Клима Корект“ ООД - на основание чл. 107, т.2, б.а) от ЗОП, представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, както следва:
- В предоставената работна програма за организация и изпълнение на обществена поръчка, участника не е оферирал спецификациите на осветителните тела, съгласно документацията за участие, както следва:

„Спецификация за LED осветително тяло 20 W:

- Консумирана мощност – 20 W;
- Резултатен светлинен поток(при 25°C околна температура)- минимум 3200 lm;
- Светлинен добив (ефективност на системата) – минимум 150lm/W;
- Цветова температура – 4000-5000K;
- Индекс на цветоотдаване - ≥ 70 ;
- Степен за защита – минимум IP66;
- Удароустойчивост – минимум IK10;
- Експлоатационен срок – минимум 100 000 часа;
- Гаранционен срок – минимум 5 години;



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Спецификация за LED осветително тяло 30 W:

- Консумирана мощност – 30 W;
- Резултатен светлинен поток(при 25°C околна температура)- минимум 5000 lm;
- Светлинен добив (ефективност на системата) – минимум 150lm/W;
- Цветова температура – 4000-5000K;
- Индекс на цвето предаване - ≥ 70 ;
- Степен за защита – минимум IP66;
- Удароустойчивост – минимум IK10;
- Експлоатационен срок – минимум 100 000 часа;
- Гаранционен срок – минимум 5 години;

Спецификация съгласно производителя на осветителните тела за :

- 31 W ÷ 40 W;
- 71 W ÷ 80 W;
- 111 W ÷ 120 W;

- В предоставената работна програма за организация и изпълнение на обществена поръчка, участника **не е oferiral** гаранционният срок на LED осветителните тела, съгласно документацията за участие, както следва:

„Гаранционният срок на LED осветителните тела трябва да е минимум 5 год. и срок на експлоатация минимум 100 000 часа.“

2. „Улично осветление“ ЕАД - на основание чл. 107, т.2, б.а) от ЗОП, представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, както следва:

- В предоставеното предложение за изпълнение на поръчката, участника **не е oferiral** следната дейност за изпълнение на поръчката, съгласно документацията за участие в част II „Монтаж и демонтаж на осветителни тела/МДО/“

- Демонтаж на рогатка под мрежа НН;

- В предоставеното предложение за изпълнение на поръчката, участника е oferiral два пъти дейността „Монтаж на контактори и фоторелета“, като в същото време **не е oferiral** следната дейност за изпълнение на поръчката, съгласно документацията за участие в част III „Доставка и монтаж на материали /ДММ/“

- Демонтаж на АС проводник/междустълбие/;

- В предоставеното предложение за изпълнение на поръчката, участника **не е oferiral** спецификациите на осветителните тела, съгласно документацията за участие, както следва:

„Спецификация за LED осветително тяло 20 W:

- Консумирана мощност – 20 W;
- Резултатен светлинен поток(при 25°C околна температура)- минимум 3200 lm;
- Светлинен добив (ефективност на системата) – минимум 150lm/W;
- Цветова температура – 4000-5000K;
- Индекс на цвето предаване - ≥ 70 ;
- Степен за защита – минимум IP66;
- Удароустойчивост – минимум IK10;
- Експлоатационен срок – минимум 100 000 часа;
- Гаранционен срок – минимум 5 години;

Спецификация за LED осветително тяло 30 W:

- Консумирана мощност – 30 W;
- Резултатен светлинен поток(при 25°C околна температура)- минимум 5000 lm;



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

- Светлинен добив (ефективност на системата) – минимум 150lm/W;
- Цветова температура – 4000-5000K;
- Индекс на цветопрераждане - ≥ 70 ;
- Степен за защита – минимум IP66;
- Удароустойчивост – минимум IK10;
- Експлоатационен срок – минимум 100 000 часа;
- Гаранционен срок – минимум 5 години;

Спецификация съгласно производителя на осветителните тела за :

- 31 W ÷ 40 W;
- 71 W ÷ 80 W;
- 111 W ÷ 120 W;

- В предоставеното предложение за изпълнение на поръчката, участника **не е oferiral** гаранционния срок на LED осветителните тела, съгласно документацията за участие, както следва:

„Гаранционният срок на LED осветителните тела трябва да е минимум 5 год. и срок на експлоатация минимум 100 000 часа.““

- II. В останалата си част Решение № OE-258(5) от 18.01.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Техническо поддържане, ремонт и реконструкция на ел.мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление за нуждите на Община Елин Пелин“ на Ивайло Петров Симеонов – Кмет на Община Елин Пелин, остава непроменено.
- III. Настоящото Решение представлява неразделна част към Решение № OE-258(5) от 18.01.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Техническо поддържане, ремонт и реконструкция на ел.мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление за нуждите на Община Елин Пелин“ на Ивайло Петров Симеонов – Кмет на Община Елин Пелин.
- IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници и в същия ден да се публикува на Профила на купувача в електронната преписка на поръчката на следния адрес: **http://www.elinpelin.org/currentNews-3167-tehnicheskoe_poddyrzhan.html**
- V. Настоящото Решение може да се обжалва в десет дневен срок от получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията.



.....
**/ИВАЙЛО ПЕТРОВ СИМЕОНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН/**