

**ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН**

**ДО
КМЕТА
НА С.НОВИ ХАН**

УВЕДОМЛЕНИЕ

от Община Елин Пелин

адм.адрес:гр.Елин Пелин,пл. „Независимост“ 1

от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“АД

адм.адрес: гр.София,бул. „Цариградско шосе“ №159

Лице за контакти /упълномощен представител/: инж. Венета Георгиева Ангелова

Адрес за кореспонденция: гр.София, бул.”Шипченски проход” №18, офис №205,

Телефон: 0889 023 216

Факс: 02/971 14 45

e-mail: viva_consult@abv.bg

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение:

Уличен водопровод DN 90 PEHD, PN10,с дължина L= 82,40м. по улица с О.Т. 221а и 221б,за водоснабдяване на еднофамилни жилищни сгради в УПИ XIII-648,кв.29 по плана на с.Нови хан,общ.Елин Пелин, Софийска област и нов извод 1 kV от трафопост МТП „Център“ за захранване на еднофамилни жилищни сгради в УПИ XIII-648,кв.29 по плана на с.Нови хан,общ.Елин Пелин, Софийска област.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем за горепосоченото инвестиционно предложение по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

Прилагам:

- 1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС (в един екземпляр на хартиен и в два екземпляра на електронен носител).**
- 2. Информация относно извършените уведомления по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.**
- 3. Документ за собственост, скица, географски координати (координатна с-ма 1970/WGS 1984) на имота, картен материал.**
- 4. Други документи:**

Дата:.....

Упълномощен представител:.....

/инж.Венета Ангелова/

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

1. Данни за възложителя:

от Община Елин Пелин

адм.адрес: гр.Елин Пелин, пл. „Независимост“ 1

от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ АД

адм.адрес: гр.София, бул. „Цариградско шосе“ №159

Пълен пощенски адрес

1000 гр.София, ул. „Антим I“ №52, ет.1, ап.2

Телефон, факс, e-mail

0889 02 32 16, 02/971 14 45, viva_consult@abv.bg

Лице за контакти: инж. Венета Ангелова

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

Инвестиционното предложение е за изграждане уличен водопровод DN 90 PEHD, PN10, с дължина L= 82,4м. по улица с О.Т. 221а, 221б и 221в, за водоснабдяване на еднофамилни жилищни сгради в УПИ XIII-648, кв.29 по плана на с.Нови хан, общ.Елин Пелин, Софийска област и нов извод 1 kV от трафопост МТП „Център“ за захранване на еднофамилни жилищни сгради в УПИ XIII-648, кв.29 по плана на с.Нови хан, общ.Елин Пелин, Софийска област.

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 197, т.ІІ, рег.№ 3475, дело № 357 от 02.09.2008г. и Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 176, т.ІІ, рег.№ 2752, дело № 326 от 22.12.2017г. съставляващ УПИ XIII-648, кв.29 по плана на с.Нови хан и ,Общ.Елин Пелин.

ПУП-ПЗ на УПИ XIII-648, кв.29 по плана на с.Нови хан и ,Общ.Елин Пелин, Обл.Софийска одобрен със заповед № ТС-1022/2012г.

Основната цел на инвестиционното предложение е да се изгради Уличен водопровод DN90 PEHD, PN10 за захранване на УПИ XIII-648, кв.29 по плана на с.Нови хан, Общ.Елин Пелин, и нов извод 1 kV от трафопост МТП „Център“ за захранване на еднофамилни жилищни сгради в УПИ XIII-648, кв.29 по плана на с.Нови хан, общ.Елин Пелин, Софийска област.

Настоящото инвестиционно предложение третира захранването с питейна вода на УПИ XIII-648, кв.29 по плана на с.Нови хан, Общ.Елин Пелин. Съгласно изходни данни на “В и К” ЕООД-София с изх. № ТО – 725/ 2018г. е необходимо да се проектира и изгради уличен водопровод от съществуващ водопровод DN 90 PEHD , отстоящ на 82,4 м от имотите.

Водопроводът ще се изгради с тръби полиетилен висока плътност PN10 и диаметър DN90. Водопроводът ще осигурява необходимото количество за питейно-битови нужди за имота, и 2.5л/сек за пожарогасене като второстепенен водопроводен клон.

Новопроектираният водопровод ще се свърже със съществуващия ф80 АЦ, положен по улица с о.т. 127 и т.221а. Трасето на водопровода преминава по улица с о.т. №№ 221а, 221б и 221в.

Водопроводът е оразмерен за водно количество $Q=2,5\text{л/сек}$, скорост $V=0,588\text{м/сек}$ и хидравличен наклон $J=0,00555\text{м/м}$. Напорните загуби по дължина са $Z_d=1,027\text{м}$. Осигуреният свободен напор в края на водопровода е $H_{св.}=20,45\text{м}$

Предвижда се при полагането на тръбата да се изпълни пясъчна възглавница с дебелина 10см. Монтирането на тръбите ще се осъществява с фасонни части на механична връзка. След полагането на тръбата в изкопа същата ще се засипе с пясък най-малко 20см. над темето след което ще се покрие внимателно на пластове без скални късове, като ръчно се извършва достатъчно уплътняване. Над тръбата задължително да се положи маркировъчна и детекторна лента с метална нишка. Детекторната лента да се изведе в гърнетата на спирателните кранове или ПХ.

Връзката със съществуващия водопровод ще се изпълни с тройник на бърза връзка. След връзката ще се монтира и спирателен кран с охранителна гарнитура DN 80. В края на трасето на водопровода се предвижда монтаж на 1бр.пожарен хидрант 70/80.

Сградното водопроводно отклонение ще се изпълни с тръба DN 40 РЕНД.

В мястото на връзката на новопроектирания водопровод и в края на водопровода ще се изпълнят бетонови опорни блокчета за укрепване.

За захранването еднофамилни жилищни сгради в УПИ XIII-648,кв.29 по плана на с.Нови хан,общ.Елин Пелин, Софийска област е необходимо изграждане на нов извод 1 kV от трафопост МТП „Център“ .

За мощността за четирите жилищни сгради – 50kW е предписано да се изгради нов извод от трафопоста. За целта е необходимо да се монтира нова кабелна касета с шест извода до трафопоста. Кабелната касета ще се захрани от освободен извод НН. Два извода 1kV /за съществуваща въздушна мрежа/ от табло НН на трафопоста ще се присъединят от кабелния шкаф и ще се изгради нова въздушна линия с усукан изолиран проводник до новия обект. На имотна граница ще се монтира електромерно табло за четири електромера.

Общото трасе на новия извод е 180м до имота.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Няма.

ПУП-ПЗ на УПИ XIII-648,кв.29 по плана на с.Нови хан и ,Общ.Елин Пелин, Обл.Софийска одобрен със заповед № ТС-1022/2012г.

4.Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение е за изграждане уличен водопровод DN 90 РЕНД, PN10,с дължина $L= 82,4\text{м}$. по улица с О.Т. 221а ,221б и 221в,за водоснабдяване на еднофамилни жилищни сгради в УПИ XIII-648,кв.29 по плана на с.Нови хан,общ.Елин Пелин, Софийска област и нов извод 1 kV от трафопост МТП „Център“ за захранване на еднофамилни жилищни сгради в УПИ XIII-648,кв.29 по плана на с.Нови хан,общ.Елин Пелин, Софийска област .

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 197, т.II, рег.№ 3475, дело № 357 от 02.09.2008г. и Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 176, т.II, рег.№ 2752, дело № 326 от 22.12.2017г. съставляващ УПИ XIII-648,кв.29 по плана на с.Нови хан и ,Общ.Елин Пелин.

ПУП-ПЗ на УПИ XIII-648,кв.29 по плана на с.Нови хан и ,Общ.Елин Пелин, Обл.Софийска одобрен със заповед № ТС-1022/2012г.

5.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва вода за питейно-битови нужди и ПП нужди.

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

6.Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране.

• **Отпадъци, съгласно Наредба №3/2014 год. за класификация на отпадъците:**

Отпадъци при строителството и експлоатацията на обекта:

При **строителството на обекта** ще се формират следните **отпадъци**:

Смесени отпадъци от строителни материали

код - 17.09.04

свойства - неопасни свойства

начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи място

Земни маси - от изкопни работи

код - 17.05.04

свойства - неопасни свойства

начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи място на излишните земни маси и за обратна засипка

По време на експлоатацията не се очаква да се формират отпадъци.

Не се предвижда допълнителна преработка на посочените отпадъци.

Инвестиционното предложение не предвижда излъчване на шум и вибрации, на светлинни, топлинни или електромагнитни излъчвания.

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители върху земята или в повърхностни водни обекти и подземни води при правилна експлоатация на обекта.

Съществува риск от злополуки по време на строителството или при експлоатацията на обекта - основно от пожари, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда, но той е в пряка зависимост от мерките, заложиени в проекта и Правилници, както и от квалификацията и съзнанието за отговорност на обслужващия персонал и посетителите.

7.Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Инвестиционното предложение не предвижда отпадни води.

Упълномощен представител:.....

/инж.Венета Ангелова/